

Elektroizolačný koberec
Electrical Insulating Matting

Vyhlásenie vydáva/ The statement is issued by:

My/ We,

Obchodné meno/ Business name:

BOGUMA, s.r.o.

Sídlo/ Headquarters:

Továrenská 314, Bošany 956 18

IČO/ CRN:

35 922 087

Telefón/ Telephone:

+421 38 5426 307

Web/Email:

www.boguma.sk / info@boguma.sk

Výpis z obchodného registra/ Abstract from the Business Register:

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19109/R

Výrobok/Product

Elektroizolačný koberec/
Electrical insulating matting

Krajina pôvodu/Country of origin

Slovenská republika
Slovakia

podľa § 5 odst. 1 zákona č.56/2018 Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody podľa IEC Guide 115:2023 Pri posudzovaní zhody boli použité Harmonizované technické normy **STN EN IEC 61111:2009** (ČSN EN 61112:2010) (EN 61112:2009) / according to § 5 par. 1 of Act No. 56/2018 Coll. on technical requirements for products and on conformity assessment according to IEC Guide 115:2023. Harmonized technical standards **STN EN IEC 61111:2009** (ČSN EN 61112:2010) (EN 61112:2009) were used for conformity assessment.

je v zhode s nasledujúcimi normami /
complies with the following standards:
Európske normy / European standards
Slovenské normy / Slovak standards

a nasledujúcimi európskymi smernicami a nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov / and the following government regulations, as amended
Európske smernice / European directives
Nariadenia vlády / Government regulations

Popis a funkcia výrobku/ Description and function of the product:

Elektroizolačný koberec vyrobený na báze syntetických a prírodných kaučukov je doplnkovou ochranou transformátorových, elektro-rozvodných staniciach na vysokonapäťových pracoviskách v prípade pred rozvádzače v budovách. Pracovné napätie je do 36 000 V a testované sú na napätie od 1000 V do 50 000 V.

A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa naň vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.

B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.

/The electrical insulating matting made on the basis of synthetic and natural rubbers is an additional protection for transformers, electrical distribution stations at high-voltage workplaces in the case of switchboards in buildings. The working voltage is up to 36 000 V. They are tested for voltages from 1000 V to 50 000 V.


A. The specified product is safe for its intended use and measures have been taken to ensure compliance of all products placed on the market with the technical documentation, with the basic requirements of the government regulations that apply to it and the requirements of the technical regulations listed in point B.

B. The properties of this product meet the technical requirements that apply to this product and that are stated in the relevant government regulations, or in other / further / technical regulations.

Typ / Type	Trieda / Class	Certifikát / Certificate	Vydané dňa / Date of issue
DEK0-S7-26	0	1230376	21.8.2023
DEK0-S7-1	0	1230408	4.9.2023
DEK2-S7-1	2	1230054	28.2.2023
DEK3-H-1	3	1230409	4.9.2023
DEK3-S1-2	3	1220572	6.12.2022
DEK4-H-1	4	1230410	4.9.2023
DEK4-S7-1	4	1230324	26.7.2023

Vydal / Issued by: Elektrotechnický skúšebný ústav, s.p. Pod lísem192/2, 171 02 Praha 8 - Troja

4.9.2023 v Bošanoch

Miesto a dátum vydania /
Place and date of issue

Podpis konatela /
Signature of the CEO