

Elektroizolačný koberec

Vyhlásenie vydáva/Obchodné meno: BOGUMA, s.r.o.

Sídlo: Továrenská 314, Bošany 956 18

IČO: 35 922 087

Telefón: +421385426307

Web, Email: www.boguma.sk, info@boguma.sk

Výpis z obchodného registra: Okresný súd Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 19109/R

Produkt
Elektroizolačný koberec**Krajina pôvodu**
Slovenská republika

Podľa §5 odst. 1 zákona c.56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na produkty a o posudzovaní zhody podľa IEC Guide 115:2023 Pri posudzovaní zhody boli použité Harmonizované technické normy STN EN IEC 61111:2009 (ČSN EN 61111:2010, EN 61111:2009).

Je v zhode s nasledujúcimi normami a európskymi smernicami a nariadeniami vlády v znení neskorších predpisov:

Európske normy
Slovenské normy
Európske smernice
Nariadenia vlády

Popis a funkcia výrobku

Elektroizolačný koberec vyrobený na báze syntetických a prírodných kaučukov je doplnkovou ochranou transformátorových, elektro-rozvodných staniciach na vysokonapäťových pracoviskách v prípade pred rozvádzače v budovách. Pracovné napätie je do 36 000 V a testované sú na napätie od 1000 V do 50 000 V.

A. Uvedený produkt je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých produktov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa naň vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.

B. Vlastnosti tohto produktu spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.

Typ	Trieda	Certifikát	Vydané dňa
DEK0-S7-26	0	1230376	30.8.2023
DEK0-S7-1	0	1230408	8.9.2023
DEK2-S7-1	2	1230054	7.3.2023
DEK3-H-1	3	1230409	8.9.2023
DEK3-S1-2	3	1220572	13.12.2022
DEK4-H-1	4	1230410	8.9.2023
DEK4-S7-1	4	1230324	28.7.2023
Vydal:	Elektrotechnický skúšebný ústav, s.p., Pod lisem 192/2, 171 02 Praha 8 - Troja		

5.6.2025 v Bošanoch

Miesto a dátum vydania

Podpis konateľa

